

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ № 9/ _____

Раевский с.о.
Место составления

11.03.2024 г.
Время 18:28

1. **Наименование органа контроля и надзора** Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Шортандинского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Ақмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. **Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка** № 9 от 04.03.2024 г.

3. **Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку**
АЗИМБАЕВ ЕЛАМАН ДУЙСЕНБЕКОВИЧ - и.о. начальника Отдела по чрезвычайным ситуациям Шортандинского района
МӘДИ ЖАНГЕЛДІ ҚАЙРАТҰЛЫ - Старший инженер Отдела по чрезвычайным ситуациям Шортандинского района
ЖУМАНОВ ДАУРЕН САЛЫКОВИЧ - Старший инженер Отдела по чрезвычайным ситуациям Шортандинского района

4. **Наименование проверяемого субъекта, объекта (наименование юридического лица или его филиала и (или) представительства, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, в отношении которого назначено проведение проверки, его местонахождение, участок территории, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИНН/БИН)**
740740000028, Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Раевка отдела образования по Шортандинскому району управления образования Ақмолинской области".

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта:
КГУ «Общеобразовательная школа села Раевка отдела образования по Шортандинскому району управления образования Ақмолинской области», Ақмолинская область, Шортандинский район, Раевка, Абая (улица), 16.

5. **Период проведения проверки** 11.03.2024 - 11.03.2024

6. **За нарушение законодательства и других нормативных правовых актов Республики Казахстан (с учетом части 7 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан) предписываю выполнить следующие мероприятия:**

КГУ «Общеобразовательная школа села Раевка отдела образования по Шортандинскому району управления образования Ақмолинской области»

№	Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Оценка степени риска	Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений, сроки их устранения
1	П. 6 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	1. Дежурный персонал необходимо обеспечить комплектом ключей от всех замков дверей здания согласно возложенным на него функциям, а

			также ключи необходимо обеспечить биркой с надписью о его принадлежности к соответствующему замку. Основание: п. 10 «Правил пожарной безопасности», утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55; срок устранения: 03.06.2024
2	П. 11 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	2. Руководителю объекта необходимо произвести записи в журнале по практическим тренировкам на объектах с массовым пребыванием людей, составляемом в произвольной форме. Основание: п. 14 «Правил пожарной безопасности», утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55; срок устранения: 03.06.2024
3	П. 37 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	3. Под лестничным маршем не допускать хранение инвентаря техперсонала. Основание: п. п. 10 п. 24 «Правил пожарной безопасности», утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55; срок устранения: 03.06.2024
4	П. 62 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	4. В спорт зале над эвакуационными выходами объемные световые знаки пожарной безопасности «Выход», используемые на путях эвакуации, привести в исправное состояние. Основание: п. 35 «Правил пожарной безопасности», утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики

			Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55; срок устранения: 03.06.2024
5	П. 75 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	5. В фойе и кабинете географии электрические лампы оборудовать защитными плафонами. Основание: п. п. 2 п. 86 «Правил пожарной безопасности», утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55; срок устранения: 03.06.2024
6	П. 83 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	6. В кабинете физики и математики на электрическом удлинителе, а также в кабинете начальных классов в распределительной коробке, соединения жил проводов произвести при помощи опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов. Основание: п. 80 «Правил пожарной безопасности», утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55; срок устранения: 03.06.2024
7	П. 96 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	7. Не допускать складирование золы и шлака вблизи складированного твердого топлива, содержащие раскаленные и тлеющие материалы, после выгребания из топок необходимо удалять в специально отведенное для них место, исключающее возможность возникновения пожара. Основание: п. 113 «Правил пожарной безопасности», утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55;

			срок устранения: 03.06.2024
8	П. 120 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	8. В школе автоматическую пожарную сигнализацию привести в исправное состояние. Основание: п. 6 «Правил пожарной безопасности», утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55; срок устранения: 03.06.2024

7. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием представителя субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи

Дроздов М.Н. Ру

8. Предписание внес (ФИО (при его наличии) должностного лица уполномоченного органа, проводившего проверку, подпись)

ст. инженер ОЧС лейтенант г/з Мадие Н.Б.

9. Предписание получил (ФИО (при его наличии) руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), подпись

Дроздов М.Н. Ру

«__»__ 20__ г.

