

63 КГУ «Общеобразовательная школа села Раевка отдела образования по
№ Шортандинскому району», с. Раевка ул. Абая 16.
18 шілде 2022 ж.

По школе было выявлено 6 нарушений требований пожарной безопасности и исправлены:

1) Планы эвакуации школы не содержит порядок действий работников организации по проведению безопасной эвакуации людей, направление эвакуации, места нахождения огнетушителей и расшифровку символов графических символов. Основание: приложение 2 Правил пожарной безопасности утвержденный приказом министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан № 55 от 21.02.2022г (далее - ППБ), п.2 проверочного листа Приложение 3 к совместному приказу Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 октября 2018 года № 31 и Министра внутренних дел Республики Казахстан от 30 октября 2018 года № 758 (далее - Проверочного листа.)

– исправлено. План эвакуации содержит порядок действий работников организации по проведению безопасной эвакуации людей, направление эвакуации, места нахождения огнетушителей и расшифровку символов графических символов.

2) В помещении актового зала установлены металлические решетки на окнах. Основание: п. 24 п.п. 8 ППБ, п. 40 проверочного листа

– исправлено, металлические решетки удалены

3) Отсутствуют паспорта на первичные средства пожаротушения (огнетушители). Основание: приложение 3 пункта 11 ППБ РК, п. 58 проверочного листа

– исправлено, паспорта на первичные средства тушения имеются.

4) Эвакуационные двери не обеспечены легко открываемым запором для открывания двери без ключа. Основание: п. 34 ППБ, п. 61 Проверочного листа – исправлено, эвакуационные двери обеспечены легко открываемым запором для открывания двери без ключа.

5) В школе соединение, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей производится при помощи скрутки, без опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов. Основание: п. 80 ППБ, п. 84 Проверочного листа – исправлено, соединение, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей производится при помощи опрессовки и специальных зажимов.

6) Не предоставлен техническая документация а именно: акт приемки в эксплуатацию систем и установок пожарной автоматики. Основание: п. 70 п.п.3 ППБ, п. 130 Проверочного листа – исправлено, техническая документация: акт приемки в эксплуатацию систем и установок пожарной автоматики предоставлены.

Все нарушения устранены в срок до 18.07.2022 года.

Директор школы



Т.Н.Дрогоруб